FIRESOLUTIONS

TULEKUSTUTITE VAATLUSE PÄEVIK

Kuupäev: ……

.....(objekt)

Teostaja: ……

Tabeli täitmisel kasutatakse **JAH/EI** vastuseid

Järgnev kontroll viiakse läbi üks kord kvartalis

Tulekustuti nr	**Asetseb selleks ettenähtud kohas**	**Ei ole millegagi varjatud, kasutusjuhend on loetav**	**Rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis**	**Plommid, tõkised on vigastamata, voolikus pole võõrkehi**	**Puuduvad nähtavad defektid, korrosioon**	**Märkused**